

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» июня 2024 г., 11240131000210882370

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**отделение надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» июня 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2406/017-11/30-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

169240, Республика Коми, Удорский район, с.Кослан, ул.Нагорная, д.1

(место составления предписания)

**Предписание**  
**об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «05» июня 2024 г., № 2406/017-11/30-В/ПВП, учетный номер проверки 11240131000210882370.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

**осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Логинова Лилия Михайловна – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Коми

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности и инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с допуском о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. Респ Коми, р-н Удорский, с Кослан, пер Школьный, Дом 11

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСЛАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ИНН 1118003135, адрес регистрации юридического лица: 169240, РЕСПУБЛИКА КОМИ, УДОРСКИЙ, СЕЛО КОСЛАН, ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 11

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «11» июня 2024 года, 10 час. 30 мин.

по «25» июня 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Допускается отсутствие в помещениях санузлов унитазов и смывных бачков, произведен демонтаж оборудования, чем нарушены пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", п.3.2.24 Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", п. 16.4.Приказа МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях". Место выявления нарушения: 169240, Республика Коми, Удорский район, с.Кослан, пер.Школьный, д.11


- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
- Срок устранения нарушения:**  
25.06.2025
2. Эвакуационный выход с помещения ПРУ(согласно плана защитного сооружения помещение№8) не защищено от атмосферных осадков и поверхностных вод (дверь находится в ветхом состоянии, прогнила), чем нарушены пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", п. 3.2.6 Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", п. 16.4.Приказа МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях" . Место выявления нарушения: 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, пер.Школьный, д. 11
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
- Срок устранения нарушения:**  
25.06.2025
3. Элементы инженерных сетей внутри защитного сооружения гражданской обороны не окрашены в соответствующие цвета, чем нарушены пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", п.3.2.10. Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"; п. 16.4.Приказа МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях" . Место выявления нарушения: 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, пер.Школьный, д. 11
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
- Срок устранения нарушения:**  
25.06.2025
4. Система вентиляции находится в неисправном состоянии, чем нарушены пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", п.3.2.14 Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", п. 16.4.Приказа МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях". Место выявления нарушения: 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, пер.Школьный, д. 11
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
- Срок устранения нарушения:**  
25.06.2025
5. Допускается эксплуатация защитного сооружения гражданской обороны (ПРУ) под размещение помещения склада для хранения сгораемых материалов (мебель, картонные коробки, деревянные ящики и лопаты) не оборудованного автоматической системой пожаротушения, чем нарушены пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", абзац 8 п.3.1.2 Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", п. 16.4.Приказа МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях" . Место выявления нарушения: 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, пер.Школьный, д. 11
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
- Срок устранения нарушения:**  
25.06.2025
6. Не организованы и не проводятся мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту технических систем ПРУ в соответствии с таблицей №2 п. 5.1.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, записи в журналах оценки технического состояния ЗС ГО о результатах технических обслуживаний и ремонтов отсутствуют, чем нарушены пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", п.5.1.1.Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", п. 16.4.Приказа МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях" . Место выявления нарушения: 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, пер.Школьный, д. 11
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
- Нарушенное обязательное требование:**

Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне  
**Срок устранения нарушения:**  
 25.06.2025

7. Не производиться текущий и капитальный ремонт строительных конструкций в сроки, установленные таблицей №3 п. 5.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, чем нарушены пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", п.5.2.2 Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", п. 16.4. Приказа МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях". Место выявления нарушения: 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, пер. Школьный, д. 11  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 "О гражданской обороне"  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне  
**Срок устранения нарушения:**  
 25.06.2025
8. Не производилась окраска помещений и конструктивных элементов защитного сооружения ГО более 3 лет (при известковой окраске) и окраска помещений общего пользования более 1 года, чем нарушены пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", п.5.2.3 Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", п. 16.4. Приказа МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях". Место выявления нарушения: 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, пер. Школьный, д. 11  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 "О гражданской обороне"  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне  
**Срок устранения нарушения:**  
 25.06.2025

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, в котором установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Коми Логинова Лилия Михайловна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Логинова Лилия Михайловна - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Коми (государственный инспектор Удорского района по пожарному надзору), телефон: 888213534120, e-mail: ond.udora@11.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*Черногородцева Ирина Александровна ч.о.заведующего МРОУ «Косланский детск*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«12» часов «00» минут «25» 06 2024 г.

*Черф*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

